

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 9/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	2,37	0,12	0,00	1						1			0,87	0,87
	01:00	2,36	2,20	0,16	0,00	1						1			0,81	0,81
	02:00	2,21	2,11	0,10	0,00	1						1			0,69	0,69
	03:00	2,16	2,10	0,06	0,00	1						1			0,63	0,63
	04:00	2,14	2,14	0,00	0,00	1						1			0,62	0,61
	05:00	2,16	2,16	0,00	0,00	1						1			0,64	0,63
	06:00	2,33	2,33	0,00	0,00	1						1			0,77	0,77
	07:00	2,55	2,55	0,00	0,00	1						1			0,89	0,89
	08:00	2,64	2,63	0,00	0,00	1						1			0,92	0,92
	09:00	2,90	2,82	0,08	0,00	1						1			0,88	0,87
	10:00	3,26	3,20	0,06	0,00	1		1				1			0,50	0,49
	11:00	3,24	3,16	0,08	0,00	1		1				1			0,41	0,41
	12:00	3,23	3,19	0,04	0,00	1		1				1			0,42	0,42
	13:00	3,26	3,17	0,09	0,00	1		1				1			0,44	0,45
	14:00	3,01	2,95	0,05	0,00	1		1				1			0,39	0,39
	15:00	2,75	2,64	0,11	0,00	1		1							0,62	0,59
	16:00	2,96	2,86	0,10	0,00	1		1							0,67	0,67
	17:00	3,08	2,95	0,13	0,00	1		1							0,68	0,69
18:00	3,30	3,04	0,26	0,00	1		1							0,88	0,88	
19:00	3,58	2,23	0,30	1,05	1							1		0,90	0,90	
20:00	3,59	2,10	0,19	1,30	1							1		0,90	0,90	
21:00	3,38	1,81	0,27	1,30	1							1		0,91	0,91	
22:00	3,04	1,50	0,33	1,20	1									0,92	0,91	
23:00	2,79	2,42	0,28	0,09	1							1		0,88	0,93	

Παρατηρήσεις

1. Το διάστημα 23:53- 00:30 έγινε πλύση της μονάδας G1
2. Το πρόγραμμα του ΥΒΕ τροποποιήθηκε λόγω συντήρησης των αντλιών και ο σταθμός εντάχθηκε στις 19:00 ενώ απεντάχθηκε η μονάδα G3
3. Το διάστημα 15:30-15:35 τέθηκε εκτός λειτουργίας η P220

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης