

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Ζήτηση (MWh)		0,061	0,060	0,062	0,060	0,059	0,058	0,054	0,055	0,052	0,045	0,046	0,051	0,049	0,054	0,047	0,046	0,053	0,056	0,057	0,074	0,079	0,070	0,066	0,063	1,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	-																										Βλάβη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.

