

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | Πέμπτη 10/10/2024 | | | | |
|----------|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|------|-----|-----------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | 6,3 | 7,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 5,0 | 10,5 | 7,0 | 1,0 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G30 | G29 | H/Z (x30) |
| Πέμπτη | 10/10/24 0:00 | 35,27 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | 10/10/24 1:00 | 33,62 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 10/10/24 2:00 | 33,29 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 10/10/24 3:00 | 32,59 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 10/10/24 4:00 | 32,22 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 10/10/24 5:00 | 33,42 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 10/10/24 6:00 | 35,79 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 10/10/24 7:00 | 35,68 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 10/10/24 8:00 | 39,22 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | 10/10/24 9:00 | 45,01 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| | 10/10/24 10:00 | 47,89 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| | 10/10/24 11:00 | 48,10 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| | 10/10/24 12:00 | 47,86 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 10/10/24 13:00 | 47,99 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 10/10/24 14:00 | 48,26 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 10/10/24 15:00 | 47,86 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 10/10/24 16:00 | 47,11 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 10/10/24 17:00 | 46,83 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 10/10/24 18:00 | 49,40 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| | 10/10/24 19:00 | 50,20 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| | 10/10/24 20:00 | 48,10 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 10/10/24 21:00 | 44,55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | 10/10/24 22:00 | 40,73 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 10/10/24 23:00 | 37,48 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι οι μονάδες είναι σε μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ. Τέσσερα φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.