

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024 | 00:00 | 22,81 | 17,10 | 5,70 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,00 | 5,93 |
| | 01:00 | 20,98 | 16,48 | 4,50 | | | | | 1 | | 1 | | | | 6,33 | 6,51 |
| | 02:00 | 20,97 | 13,41 | 7,56 | | | | | 1 | | 1 | | | | 7,60 | 7,58 |
| | 03:00 | 20,10 | 14,65 | 5,45 | | | | | 1 | | 1 | | | | 7,46 | 7,49 |
| | 04:00 | 19,73 | 14,09 | 5,64 | | | | | 1 | | 1 | | | | 7,48 | 7,47 |
| | 05:00 | 20,24 | 14,11 | 6,13 | | | | | 1 | | 1 | | | | 7,67 | 7,68 |
| | 06:00 | 22,08 | 14,33 | 7,76 | | | | | 1 | | 1 | | | | 7,93 | 7,92 |
| | 07:00 | 23,03 | 17,91 | 5,12 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7,33 | 7,42 |
| | 08:00 | 25,70 | 18,46 | 7,25 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 8,55 | 8,63 |
| | 09:00 | 28,01 | 19,28 | 8,73 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 9,61 | 9,95 |
| | 10:00 | 29,42 | 20,53 | 8,89 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 9,95 | 10,88 |
| | 11:00 | 29,01 | 20,83 | 8,18 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 9,91 | 10,91 |
| | 12:00 | 30,36 | 22,85 | 7,50 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,95 | 11,55 |
| | 13:00 | 29,22 | 24,20 | 5,02 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,95 | 11,15 |
| | 14:00 | 27,27 | 23,87 | 3,40 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,46 | 9,83 |
| | 15:00 | 24,84 | 22,14 | 2,70 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,29 | 7,27 |
| | 16:00 | 26,08 | 23,87 | 2,21 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,78 | 7,67 |
| | 17:00 | 28,84 | 25,39 | 3,44 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,43 | 6,46 |
| | 18:00 | 32,26 | 25,36 | 6,90 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8,51 | 8,55 |
| | 19:00 | 34,67 | 30,66 | 4,01 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,90 | 11,16 |
| | 20:00 | 33,21 | 31,51 | 1,71 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,86 | 10,39 |
| | 21:00 | 30,58 | 27,13 | 3,45 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,69 | 7,63 |
| | 22:00 | 27,94 | 25,32 | 2,62 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,00 | 4,98 |
| | 23:00 | 25,30 | 22,08 | 3,21 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,56 | 5,95 |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης