

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	23,47	19,29	4,18					1	1	1				5,68	5,60
	01:00	22,31	17,91	4,41					1	1	1				6,70	6,82
	02:00	21,25	15,71	5,53					1		1				6,57	6,61
	03:00	21,01	15,08	5,93					1		1				7,85	7,85
	04:00	21,12	13,76	7,36					1		1				7,73	7,73
	05:00	21,49	14,62	6,87					1		1				7,86	7,85
	06:00	22,68	14,76	7,92					1		1				8,13	8,14
	07:00	23,47	16,53	6,94		1					1	1		1	8,67	8,68
	08:00	23,54	17,70	5,85		1					1	1		2	8,91	8,90
	09:00	24,79	20,47	4,33		1					1	1		4	9,44	9,45
	10:00	25,93	20,80	5,13		1					1	1		4	9,89	9,97
	11:00	27,00	24,02	2,98		1					1	1		5	9,61	9,71
	12:00	29,26	26,68	2,58		1				1	1	1			8,86	9,01
	13:00	28,11	26,25	1,86		1				1	1	1			5,36	5,30
	14:00	25,88	23,70	2,18			1			1		1			4,90	4,90
	15:00	24,15	21,70	2,45			1			1		1			6,34	6,56
	16:00	22,78	21,01	1,77			1			1		1			6,42	6,42
	17:00	24,92	22,75	2,18			1			1		1			6,61	6,56
	18:00	28,48	26,60	1,88			1			1	1	1			7,77	7,86
	19:00	31,92	30,70	1,22		1	1			1	1	1			9,30	9,31
	20:00	32,01	30,34	1,67		1	1			1	1	1			9,31	9,32
	21:00	30,45	27,01	3,43		1	1			1	1	1			7,02	6,96
	22:00	27,92	24,08	3,84			1			1	1	1			6,17	6,25
	23:00	25,18	22,70	2,48			1			1	1	1			4,63	4,62

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Αντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:30. Η ένταξη των φορητών οφείλεται σε εργασίες σε μονάδα του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης