

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024 | 00:00 | 23,96 | 23,07 | 0,89 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,19 | 4,27 |
| | 01:00 | 23,96 | 23,01 | 0,95 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,30 | 4,31 |
| | 02:00 | 23,68 | 22,87 | 0,81 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,96 | 3,96 |
| | 03:00 | 23,78 | 22,83 | 0,95 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,06 | 4,07 |
| | 04:00 | 23,77 | 22,79 | 0,97 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,04 | 4,06 |
| | 05:00 | 23,79 | 22,66 | 1,12 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,01 | 4,02 |
| | 06:00 | 24,34 | 23,45 | 0,89 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,64 | 4,65 |
| | 07:00 | 29,86 | 28,68 | 1,18 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 7,67 | 7,90 |
| | 08:00 | 30,21 | 29,76 | 0,45 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 7,99 | 8,01 |
| | 09:00 | 26,74 | 26,67 | 0,08 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 6,71 | 6,74 |
| | 10:00 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 7,69 | 7,70 |
| | 11:00 | 25,16 | 25,07 | 0,08 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 7,43 | 7,43 |
| | 12:00 | 25,97 | 25,73 | 0,24 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | | 8,09 | 8,08 |
| | 13:00 | 25,73 | 25,15 | 0,57 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 7,15 | 6,74 |
| | 14:00 | 24,01 | 23,28 | 0,73 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 5,10 | 4,28 |
| | 15:00 | 22,65 | 22,00 | 0,65 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 4,60 | 5,06 |
| | 16:00 | 22,81 | 21,90 | 0,92 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 7,08 | 7,11 |
| | 17:00 | 25,05 | 23,85 | 1,20 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,20 | 6,04 |
| | 18:00 | 28,73 | 27,31 | 1,42 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,34 | 8,42 |
| | 19:00 | 32,61 | 31,10 | 1,51 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,52 | 10,45 |
| | 20:00 | 32,46 | 31,18 | 1,29 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,61 | 10,34 |
| | 21:00 | 29,57 | 28,17 | 1,40 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,57 | 7,50 |
| | 22:00 | 26,22 | 25,45 | 0,77 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4,76 | 4,57 |
| | 23:00 | 23,35 | 23,26 | 0,09 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5,69 | 6,00 |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Αντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:30. Η ένταξη των φορητών οφείλεται σε εργασίες σε μονάδα του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης