

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,26	21,26	0,00					1	1	1				5,11	5,18
	01:00	19,95	19,95	0,00					1	1	1				5,38	5,35
	02:00	19,09	19,09	0,00					1	1	1				4,54	4,50
	03:00	18,77	18,77	0,00					1	1	1				4,14	4,15
	04:00	18,82	18,82	0,00					1	1	1				4,19	4,18
	05:00	19,53	19,53	0,00					1	1	1				4,85	4,90
	06:00	21,50	21,50	0,00					1	1	1				6,54	6,52
	07:00	23,94	23,88	0,05		1			1	1	1				7,11	7,14
	08:00	24,64	24,06	0,58		1			1	1	1				7,67	7,70
	09:00	25,18	23,57	1,61		1			1	1	1				8,23	8,25
	10:00	25,79	23,84	1,95		1			1	1	1				8,64	8,81
	11:00	26,02	23,55	2,48		1			1	1	1				9,08	9,10
	12:00	26,14	23,48	2,66		1			1	1	1				9,24	9,26
	13:00	25,90	22,62	3,28		1	1				1	1			8,55	8,57
	14:00	24,13	20,74	3,38		1	1				1	1			7,55	7,48
	15:00	21,72	18,20	3,52		1	1				1	1			5,09	5,11
	16:00	22,70	18,28	4,42			1				1	1			7,44	7,44
	17:00	24,67	19,21	5,47			1		1			1			9,11	9,26
	18:00	28,06	22,85	5,21			1		1			1			9,72	10,37
	19:00	32,10	26,87	5,23			1		1	1	1	1			9,95	12,09
	20:00	32,01	26,47	5,54			1		1	1	1	1			9,95	12,10
	21:00	29,42	24,08	5,34			1		1	1	1	1			9,49	9,65
	22:00	26,07	21,95	4,12			1		1	1	1	1			7,49	7,68
	23:00	23,02	19,96	3,06			1		1			1			7,34	7,29

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης