

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,83	18,00	2,83			1		1		1				5,61	5,59
	01:00	19,53	16,69	2,85			1		1		1				4,99	4,97
	02:00	18,90	16,27	2,63			1		1		1				5,02	5,19
	03:00	18,26	15,11	3,14					1		1				7,32	7,32
	04:00	18,37	15,46	2,91					1		1				7,33	7,34
	05:00	18,99	15,57	3,42					1		1				7,59	7,60
	06:00	21,40	18,47	2,93					1	1	1				6,89	7,00
	07:00	24,12	21,29	2,83	1		1			1	1				7,90	7,88
	08:00	25,76	21,82	3,94	1		1			1	1				7,94	7,99
	09:00	26,34	22,28	4,06		1	1			1	1		1		9,44	9,42
	10:00	26,25	22,28	3,97		1	1			1	1		1		9,28	9,34
	11:00	27,01	22,70	4,31		1	1			1	1		1		9,72	10,13
	12:00	27,94	23,11	4,82		1	1			1	1		2		9,93	10,40
	13:00	26,93	22,66	4,26		1	1			1	1				8,82	8,86
	14:00	24,56	20,44	4,13			1			1	1				8,95	8,96
	15:00	22,87	18,36	4,51			1			1	1				8,43	8,43
	16:00	23,07	19,18	3,89			1			1	1				8,33	8,34
	17:00	25,58	22,14	3,44			1			1	1				8,68	8,87
	18:00	29,16	26,71	2,45			1			1	1	1			8,90	9,02
	19:00	33,16	31,19	1,97		1	1			1	1	1			9,91	10,87
	20:00	32,29	29,43	2,86		1	1			1	1	1			9,69	10,00
	21:00	29,81	26,57	3,24			1			1	1	1			8,36	8,68
	22:00	26,56	23,38	3,18			1			1	1	1			6,71	6,68
	23:00	23,53	20,59	2,94			1			1	1	1			5,60	5,87

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταξη των φορητών οφείλεται σε εργασίες σε μονάδα του ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης