

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ρ Ρ Ε Σ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024 | 00:00 | 4,63 | 4,25 | 0,37 | | | | 1 | | | | | | | 1,27 | 1,37 |
| | 01:00 | 4,39 | 4,00 | 0,39 | | | | 1 | | | | | | | 1,13 | 1,13 |
| | 02:00 | 4,24 | 3,83 | 0,41 | | | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,98 |
| | 03:00 | 4,09 | 3,60 | 0,49 | | | | 1 | | | | | | | 0,83 | 0,83 |
| | 04:00 | 4,04 | 3,27 | 0,77 | | | | 1 | | | | | | | 0,79 | 0,78 |
| | 05:00 | 4,25 | 3,36 | 0,89 | | | | 1 | | | | | | | 0,97 | 0,99 |
| | 06:00 | 4,85 | 3,97 | 0,88 | | | | 1 | | | | | | | 1,47 | 1,48 |
| | 07:00 | 5,39 | 4,27 | 1,12 | | | | 1 | | | | | | | 1,66 | 1,66 |
| | 08:00 | 5,80 | 4,72 | 1,08 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,64 | 1,65 |
| | 09:00 | 6,08 | 4,97 | 1,11 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,72 | 1,74 |
| | 10:00 | 6,29 | 4,98 | 1,31 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,89 | 1,89 |
| | 11:00 | 5,99 | 4,67 | 1,32 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,69 | 1,67 |
| | 12:00 | 6,09 | 4,72 | 1,37 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,71 | 1,73 |
| | 13:00 | 5,89 | 5,08 | 0,81 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 14:00 | 5,49 | 4,50 | 1,00 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,17 | 1,10 |
| | 15:00 | 4,85 | 4,07 | 0,79 | | | | | 1 | | | | | | 0,86 | 0,91 |
| | 16:00 | 4,68 | 3,97 | 0,70 | | | | | 1 | | | | | | 1,40 | 1,39 |
| | 17:00 | 5,34 | 4,75 | 0,59 | | | | | 1 | | | | | | 1,55 | 1,52 |
| | 18:00 | 6,43 | 5,80 | 0,62 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1,77 | 1,77 |
| | 19:00 | 7,45 | 6,56 | 0,89 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,06 | 2,06 |
| 20:00 | 7,48 | 6,93 | 0,54 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,10 | 2,10 | |
| 21:00 | 6,75 | 6,26 | 0,48 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1,38 | 1,36 | |
| 22:00 | 5,92 | 5,11 | 0,82 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,44 | 1,51 | |
| 23:00 | 5,40 | 4,50 | 0,91 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,13 | 1,17 | |

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |