

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024		
Ρ Ε Π Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,71	1,66	0,05	1		1						0,59	0,58
	01:00	1,64	1,64	0,00	1		1						0,52	0,53
	02:00	1,66	1,65	0,00	1		1						0,53	0,54
	03:00	1,64	1,64	0,00	1		1						0,51	0,51
	04:00	1,61	1,60	0,01	1		1						0,49	0,49
	05:00	1,60	1,60	0,00	1		1						0,48	0,48
	06:00	1,70	1,69	0,01	1		1						0,57	0,57
	07:00	1,81	1,80	0,01	1		1						0,63	0,63
	08:00	2,01	2,01	0,00	1		1					1	0,51	0,44
	09:00	2,00	2,00	0,00		1	1					1	0,34	0,32
	10:00	2,07	2,04	0,03		1	1					1	0,40	0,40
	11:00	2,16	1,97	0,19		1	1					1	0,48	0,48
	12:00	2,14	1,91	0,23		1	1					1	0,47	0,46
	13:00	2,22	2,06	0,16		1	1					1	0,54	0,55
	14:00	2,10	1,92	0,18		1	1					1	0,44	0,42
	15:00	2,00	1,91	0,09		1	1					1	0,31	0,31
	16:00	2,17	2,02	0,15		1	1					1	0,49	0,50
	17:00	2,23	2,09	0,14		1	1					1	0,55	0,56
	18:00	2,35	2,23	0,12		1	1					1	0,65	0,66
	19:00	2,49	2,44	0,05		1	1					1	0,81	0,81
20:00	2,32	2,28	0,05		1	1					1	0,66	0,65	
21:00	2,24	2,17	0,07		1	1					1	0,56	0,56	
22:00	2,07	1,99	0,08		1	1					1	0,40	0,40	
23:00	1,91	1,83	0,08		1	1						0,54	0,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης