

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Π	Ε	00:00	11,11	10,28	0,82	1				1		2,65
		01:00	10,42	9,51	0,90	1				1		3,13
		02:00	10,08	9,31	0,77	1				1		2,81
		03:00	9,95	9,07	0,88	1				1		2,66
		04:00	9,87	8,70	1,17	1				1		2,60
		05:00	10,26	8,77	1,50	1				1		3,00
		06:00	11,39	9,60	1,78	1				1		3,95
		07:00	12,88	11,67	1,22					1	1	3,62
		08:00	14,16	12,62	1,54					1	1	4,79
		09:00	14,26	10,90	3,36					1	1	4,96
		10:00	14,47	10,40	4,07					1	1	5,05
		11:00	14,26	10,66	3,59					1	1	4,90
		12:00	15,08	11,00	4,08					1	1	5,27
		13:00	15,77	12,13	3,64					1	1	5,52
		14:00	15,13	11,90	3,23					1	1	5,29
		15:00	13,77	11,24	2,53					1	1	4,52
		16:00	13,19	11,14	2,05					1	1	3,91
		17:00	14,08	12,04	2,04					1	1	4,70
		18:00	15,65	13,90	1,76					1	1	4,27
		19:00	17,41	16,24	1,17					1	1	4,94
		20:00	17,00	16,05	0,95					1	1	4,55
		21:00	15,57	14,36	1,21					1	1	3,22
		22:00	13,89	12,88	1,01					1	1	3,09
		23:00	12,41	11,31	1,10					1	1	3,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης