

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/10/24 0:00	96,49	87,92	8,57	0,00	1	1		1	1								1		1	1	1		25,58	25,58
10/10/24 1:00	91,53	83,58	7,95	0,00	1	1		1	1								1		1	1	1		21,15	21,02
10/10/24 2:00	88,83	79,83	9,00	0,00	1	1		1	1								1		1	1	1		19,83	19,56
10/10/24 3:00	87,50	79,72	7,78	0,00	1	1		1	1								1		1	1			24,50	24,53
10/10/24 4:00	87,38	82,12	5,26	0,00	1	1		1	1								1		1	1			24,53	24,56
10/10/24 5:00	91,34	87,52	3,82	0,00	1	1		1	1								1		1	1			25,66	25,51
10/10/24 6:00	100,54	99,39	1,14	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1	1		25,59	24,84
10/10/24 7:00	113,83	111,96	1,35	0,51	1	1		1	1								1	1	1	1	1	1	29,70	29,91
10/10/24 8:00	127,31	120,97	0,94	5,41	1	1		1	1								1	1	1	1	1	1	32,00	30,01
10/10/24 9:00	138,60	127,09	0,08	11,44	1	1		1	1				1				1	1	1	1	1	1	36,35	36,41
10/10/24 10:00	142,46	127,60	0,01	14,85	1	1		1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	40,44	40,00
10/10/24 11:00	144,81	128,21	0,06	16,55	1	1		1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		43,36	43,35
10/10/24 12:00	147,03	129,38	0,67	16,98	1	1		1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1		34,80	33,42
10/10/24 13:00	149,56	131,24	0,61	17,71	1	1		1	1	1			1		1		1	1	1	1	1	1	35,53	35,07
10/10/24 14:00	146,77	129,57	0,32	16,89	1	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	32,67	32,65
10/10/24 15:00	140,72	125,52	0,31	14,89	1	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	28,71	28,72
10/10/24 16:00	138,79	127,39	0,29	11,12	1	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	30,39	30,56
10/10/24 17:00	140,34	134,72	0,18	5,43	1	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	37,58	37,87
10/10/24 18:00	144,77	144,01	0,20	0,56	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	42,78	42,83
10/10/24 19:00	149,36	149,20	0,16	0,00	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	44,73	44,75
10/10/24 20:00	144,17	143,92	0,25	0,00	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	41,92	41,85
10/10/24 21:00	132,56	132,01	0,55	0,00	1	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	33,19	33,07
10/10/24 22:00	118,68	117,50	1,17	0,00	1	1		1	1	1							1	1	1	1	1		26,55	26,58
10/10/24 23:00	107,19	105,41	1,78	0,00	1	1		1	1								1	1	1	1	1		22,60	22,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- Λειτουργία AEP No2 & AEP No3 & AEP No4 λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς προς ΘΗΣ Νότιας Ρόδου.