

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 10/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,54	2,29	0,25	0,00	1					1	1			0,59	0,71
	01:00	2,33	2,17	0,16	0,00	1						1			0,80	0,79
	02:00	2,22	2,02	0,20	0,00	1							1		0,70	0,70
	03:00	2,18	1,98	0,20	0,00	1				1					0,76	0,76
	04:00	2,14	1,93	0,21	0,00	1									0,75	0,75
	05:00	2,20	1,93	0,27	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,27	2,00	0,27	0,00	1						1			0,77	0,77
	07:00	2,51	2,32	0,19	0,00	1						1			0,88	0,88
	08:00	2,73	2,52	0,21	0,00	1						1			0,95	0,95
	09:00	3,00	2,64	0,37	0,00	1						1			0,98	0,98
	10:00	3,08	2,71	0,38	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,06	2,57	0,49	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,08	2,66	0,42	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,15	2,86	0,29	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,11	2,83	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,09	2,73	0,35	0,01	1		1							0,99	0,99
	16:00	2,89	2,59	0,30	0,00	1						1			0,98	0,98
	17:00	2,90	2,64	0,25	0,01	1						1			0,98	0,98
18:00	3,21	3,07	0,13	0,01	1		1				1			0,98	0,98	
19:00	3,62	3,59	0,03	0,00	1		1				1			0,99	0,99	
20:00	3,53	3,53	0,00	0,00	1		1				1			0,99	0,99	
21:00	3,41	3,40	0,00	0,01	1		1				1			0,97	0,97	
22:00	3,14	3,14	0,00	0,00	1		1				1			0,91	0,91	
23:00	2,89	2,88	0,00	0,00	1		1							0,93	0,93	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00 :00 - 00:30 έγινε πλήση της μονάδας G1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης