ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας																							Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,880	5,880	5,880	8,250		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	47,07	46,78	0,29	0,00		1	1	1	1	1			Α/Σ G33					1				12,03	11,21
	01:00	44,17	44,04	0,13	0,00		1	1	1	1	1								1				9,03	8,26
	02:00	42,16	42,05	0,10	0,00		1	1	1	1	1								1				7,57	6,30
	03:00	41,32	41,23	0,09	0,00		1	1	1	1	1								1				6,16	5,47
	04:00	41,61	41,54	0,07	0,00		1	1	1	1	1								1				5,85	5,76
	05:00	41,19	41,17	0,01	0,00		1	1	1	1	1								1				5,41	5,40
	06:00	46,07	46,07	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1				8,20	10,15
	07:00	53,29	53,29	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1				10,33	12,78
	08:00	57,10	57,10	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1			13,44	14,07
	09:00	61,07	61,07	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			14,81	15,18
	10:00	61,09	61,08	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			14,93	15,20
	11:00	59,48	59,47	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,10	15,10
	12:00	59,82	59,62	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,16	15,17
	13:00	61,75	61,53	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,17	15,20
	14:00	60,71	60,36	0,15	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,15	15,15
	15:00	58,34	57,94	0,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1			14,51	14,39
	16:00	60,04	59,96	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,13	15,17
	17:00	63,15	63,14	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			14,99	15,20
	18:00	68,79	68,78	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	19:00	72,45	72,27	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	20:00	69,86	69,68	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	21:00	63,81	63,58	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	22:00	56,85	56,39	0,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1			13,98	13,52
	23:00	51,61	51,13	0,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1				12,34	11,64

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:15 με 07:30. Στις 05.00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη γραμμή Ρ-270.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης