

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,08	17,89	3,19			1		1	1					6,15	6,12
	01:00	19,54	15,86	3,68			1		1	1					4,64	4,63
	02:00	18,86	15,38	3,48			1		1	1					4,02	4,04
	03:00	18,55	15,35	3,20			1		1	1					3,73	3,72
	04:00	18,60	15,39	3,21			1		1	1					3,73	3,75
	05:00	19,29	15,78	3,51			1		1	1					4,48	4,48
	06:00	21,28	17,56	3,72			1		1	1					6,33	6,31
	07:00	24,15	20,49	3,66			1		1	1					7,73	7,68
	08:00	25,75	20,99	4,76			1		1	1					8,36	8,38
	09:00	26,51	22,55	3,96		1			1	1	1				8,04	8,43
	10:00	26,98	23,13	3,85		1			1	1	1				9,85	10,01
	11:00	27,03	22,89	4,14		1			1	1	1				9,89	10,08
	12:00	27,75	22,81	4,94		1			1	1	1				9,94	10,81
	13:00	28,09	22,82	5,27		1			1	1	1				9,93	11,01
	14:00	25,48	19,56	5,92					1	1	1				9,46	9,49
	15:00	24,16	19,50	4,66					1	1	1				9,52	9,54
	16:00	24,17	21,37	2,80					1	1	1				8,67	8,27
	17:00	26,65	23,12	3,52			1		1	1	1				6,77	6,83
	18:00	30,21	23,99	6,22			1		1	1	1				9,49	10,22
	19:00	33,44	27,20	6,24			1		1	1	1				9,95	13,29
	20:00	32,41	26,80	5,61			1		1	1	1				9,95	12,57
	21:00	29,64	24,16	5,47			1		1	1	1				9,63	9,80
	22:00	26,70	21,95	4,75			1		1	1	1				7,93	8,18
	23:00	24,04	19,88	4,17			1		1		1				8,28	8,27

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης