

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,10	3,95	1,15					1						1,57	1,58	
	01:00	4,75	3,53	1,22					1						1,44	1,44	
	02:00	4,54	3,56	0,98					1						1,29	1,29	
	03:00	4,46	3,65	0,81					1						1,21	1,20	
	04:00	4,49	3,51	0,98					1						1,23	1,23	
	05:00	4,59	4,17	0,42					1						1,32	1,33	
	06:00	4,97	4,66	0,31					1						1,54	1,53	
	07:00	5,25	4,93	0,32	1				1						0,96	0,94	
	08:00	5,85	5,60	0,25	1				1						1,48	1,50	
	09:00	6,50	6,19	0,30	1				1						2,12	2,14	
	10:00	6,62	6,29	0,33	1				1						2,15	2,12	
	11:00	7,03	6,55	0,48	1	1			1						1,68	1,66	
	12:00	7,04	6,54	0,50	1	1			1						1,69	1,68	
	13:00	6,87	6,72	0,15	1	1			1						1,63	1,63	
	14:00	6,77	6,71	0,06	1				1					1	1,94	1,93	
	15:00	5,94	5,90	0,04	1				1						1,48	1,47	
	16:00	5,78	5,56	0,22	1				1						1,43	1,44	
	17:00	6,01	4,99	1,02	1				1						1,65	1,66	
	18:00	6,76	4,84	1,91	1				1						2,22	2,26	
	19:00	7,63	5,49	2,14	1		1		1						2,29	2,29	
20:00	7,38	5,41	1,97	1		1		1						1,99	1,96		
21:00	6,58	5,37	1,20	1		1		1						1,21	1,26		
22:00	5,89	4,37	1,52	1				1						1,52	1,57		
23:00	5,35	4,01	1,34					1						1,34	1,40		

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης