

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,89	3,27	1,62					1						1,62	1,61	
	01:00	4,54	3,25	1,29					1						1,29	1,29	
	02:00	4,34	3,25	1,09					1						1,09	1,09	
	03:00	4,20	3,26	0,95					1						0,94	0,95	
	04:00	4,19	3,25	0,93					1						0,93	0,93	
	05:00	4,27	3,26	1,01					1						1,01	1,01	
	06:00	4,52	3,26	1,26					1						1,25	1,26	
	07:00	4,72	3,30	1,42					1						1,45	1,46	
	08:00	5,12	3,59	1,54					1						1,75	1,76	
	09:00	5,31	3,90	1,41					1						1,83	1,84	
	10:00	5,44	4,19	1,25					1						1,90	1,88	
	11:00	5,62	4,67	0,95	1				1						1,35	1,29	
	12:00	5,78	5,21	0,58	1				1						1,46	1,46	
	13:00	5,45	5,15	0,30	1				1						1,12	1,11	
	14:00	4,77	4,62	0,16	1				1						0,55	0,64	
	15:00	4,50	4,37	0,13					1						1,23	1,25	
	16:00	4,48	4,32	0,16					1						1,21	1,22	
	17:00	5,00	4,84	0,15					1						1,28	1,26	
	18:00	5,82	5,72	0,10	1				1						1,44	1,46	
	19:00	6,89	6,83	0,06	1		1		1						1,71	1,68	
20:00	6,77	6,65	0,12	1		1		1						1,36	1,37		
21:00	6,34	6,18	0,16	1				1						1,34	1,41		
22:00	5,72	5,42	0,30	1				1						1,41	1,40		
23:00	5,07	4,72	0,36	1				1						0,85	0,91		

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης