

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 13/10/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,38	4,92	0,46		1				2	2	2,65
	01:00	5,25	4,89	0,35		1				3		2,65
	02:00	5,10	4,50	0,60		1				3		2,65
	03:00	5,05	4,10	0,95		1				3		2,65
	04:00	4,94	3,75	1,19		1				2		1,45
	05:00	4,95	4,05	0,89		1				2		1,00
	06:00	5,16	4,16	1,00		1				2		1,00
	07:00	5,28	4,44	0,84					1	5		1,00
	08:00	5,31	5,18	0,14					1	6		0,03
	09:00	5,44	5,15	0,29						5	2	0,72
	10:00	5,89	5,14	0,75		1				2	2	1,00
	11:00	6,29	5,43	0,86		1				1	2	1,57
	12:00	6,43	5,48	0,95		1				1	2	2,05
	13:00	6,20	5,22	0,97		1				1	2	2,05
	14:00	6,05	5,01	1,04		1					2	2,05
	15:00	6,00	5,25	0,75		1				1	2	2,05
	16:00	6,04	5,67	0,38		1				1	2	2,05
	17:00	6,06	5,78	0,28		1				1	2	2,05
	18:00	6,21	6,12	0,09		1				1	2	2,05
	19:00	6,88	6,88	0,00		1				3	2	2,45
	20:00	6,87	6,87	0,00		1				3	2	2,65
	21:00	6,57	6,57	0,00		1				2	2	2,65
	22:00	6,97	6,97	0,00		1				2	2	2,65
	23:00	7,06	7,06	0,00		1				3	2	2,65

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης