

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024		00:00	11,72	11,69	0,03					1	1	2,48
		01:00	10,96	10,56	0,40					1	1	1,65
		02:00	10,59	9,62	0,98					1	1	1,30
		03:00	10,19	8,45	1,74						1	2,68
		04:00	10,11	7,66	2,44						1	3,54
		05:00	10,25	7,54	2,71						1	3,58
		06:00	10,95	8,85	2,10						1	2,83
		07:00	11,27	9,91	1,36					1	1	1,94
		08:00	12,35	10,26	2,09					1	1	3,05
		09:00	12,89	10,83	2,07					1	1	3,60
		10:00	12,72	10,69	2,03					1	1	3,44
		11:00	12,90	10,61	2,29					1	1	3,62
		12:00	13,03	10,10	2,94					1	1	3,73
		13:00	12,81	10,07	2,74					1	1	3,52
		14:00	11,72	9,31	2,41					1	1	2,44
		15:00	10,94	9,32	1,63					1	1	1,66
		16:00	11,45	9,37	2,08					1	1	2,13
		17:00	12,58	9,39	3,20					1	1	3,25
		18:00	14,12	9,90	4,22					1	1	4,67
		19:00	15,81	10,81	5,00					1	1	5,54
		20:00	15,51	10,33	5,19					1	1	5,43
		21:00	14,33	9,57	4,76					1	1	4,93
		22:00	12,92	9,39	3,53					1	1	3,62
		23:00	11,95	9,47	2,48				1	1		2,79

Χρήση της G13 καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω αναγκών ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης