

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/10/24 0:00	100,31	100,30	0,00	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			24,89	24,79
12/10/24 1:00	94,63	94,55	0,08	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			22,18	22,27
12/10/24 2:00	91,05	90,88	0,17	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			22,63	22,68
12/10/24 3:00	88,71	88,50	0,21	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			20,32	20,33
12/10/24 4:00	88,69	88,24	0,45	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			20,17	20,18
12/10/24 5:00	92,56	91,62	0,94	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			23,51	23,67
12/10/24 6:00	101,06	99,30	1,77	0,00	1	1		1	1							1	1	1	1	1			29,06	28,33
12/10/24 7:00	111,49	108,57	2,60	0,32	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			28,13	28,29
12/10/24 8:00	123,98	118,40	2,08	3,50	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1			31,03	30,53
12/10/24 9:00	137,24	126,60	1,63	9,01	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1			31,46	31,56
12/10/24 10:00	144,17	129,97	1,54	12,65	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1			32,36	32,04
12/10/24 11:00	145,79	129,62	1,82	14,35	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			29,87	29,89
12/10/24 12:00	149,03	130,42	3,34	15,27	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			32,26	32,24
12/10/24 13:00	151,68	133,95	3,32	14,42	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			35,31	35,34
12/10/24 14:00	148,84	132,81	2,90	13,13	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			33,94	33,89
12/10/24 15:00	144,89	130,77	1,85	12,28	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			30,93	30,78
12/10/24 16:00	142,37	130,97	2,45	8,95	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			31,63	31,62
12/10/24 17:00	143,34	137,36	2,24	3,74	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			37,82	37,90
12/10/24 18:00	147,17	145,45	1,45	0,26	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			43,16	43,22
12/10/24 19:00	151,10	149,62	1,48	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			44,46	44,42
12/10/24 20:00	144,70	143,11	1,58	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			38,54	38,45
12/10/24 21:00	135,03	134,43	0,59	0,00	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			33,65	33,46
12/10/24 22:00	123,00	122,83	0,17	0,00	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1			26,13	26,10
12/10/24 23:00	112,23	112,00	0,24	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			22,40	22,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 και AEP Νο2 λόγω περιορισμών λειτουργίας του ΘΗΣ Ν. Ρόδου.