

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 11/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,55	2,55	0,00	0,00	1		1							0,64	0,64
	01:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1					1				0,80	0,81
	02:00	2,22	2,22	0,00	0,00	1					1				0,72	0,71
	03:00	2,14	2,13	0,00	0,01	1					1				0,63	0,63
	04:00	2,16	2,15	0,00	0,01	1					1				0,64	0,64
	05:00	2,21	2,20	0,00	0,01	1					1				0,69	0,69
	06:00	2,28	2,27	0,00	0,01	1					1				0,77	0,77
	07:00	2,51	2,50	0,00	0,00	1					1				0,87	0,88
	08:00	2,84	2,76	0,09	0,00	1					1	1			0,96	0,97
	09:00	2,98	2,80	0,18	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	10:00	3,06	2,97	0,09	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	11:00	3,14	2,60	0,18	0,36	1						1			0,95	0,95
	12:00	3,11	2,49	0,22	0,40	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,13	2,61	0,12	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,05	2,45	0,20	0,40	1						1			0,98	0,98
	15:00	2,79	2,15	0,24	0,40	1						1			0,91	0,91
	16:00	2,82	2,11	0,31	0,40	1						1			0,92	0,92
	17:00	2,93	1,99	0,54	0,40	1						1			0,98	0,98
18:00	3,09	2,31	0,38	0,40	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,56	2,60	0,37	0,60	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,49	2,79	0,30	0,40	1						1	1		0,98	0,98	
21:00	3,31	2,49	0,42	0,40	1						1	1		0,98	0,98	
22:00	3,07	2,25	0,42	0,40	1						1			0,98	0,98	
23:00	2,83	2,42	0,40	0,01	1						1			0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης