

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 12/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,62	2,23	0,39	0,01	1					1				0,92	0,92
	01:00	2,42	1,99	0,43	0,01	1					1				0,85	0,85
	02:00	2,29	1,85	0,43	0,01	1									0,80	0,80
	03:00	2,25	1,90	0,34	0,01	1									0,79	0,79
	04:00	2,19	1,80	0,37	0,01	1									0,77	0,77
	05:00	2,20	1,81	0,38	0,01	1									0,77	0,77
	06:00	2,34	1,72	0,61	0,01	1									0,81	0,82
	07:00	2,48	1,90	0,58	0,00	1						1			0,87	0,87
	08:00	2,70	1,91	0,78	0,01	1						1			0,94	0,94
	09:00	3,00	2,19	0,80	0,01	1						1			0,98	0,98
	10:00	3,15	2,39	0,76	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,30	2,52	0,78	0,00	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,27	2,58	0,69	0,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,35	3,02	0,34	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,31	3,15	0,17	0,00	1						1	1		0,98	0,99
	15:00	3,10	2,88	0,22	0,00	1						1	1		0,98	0,98
	16:00	3,02	2,98	0,03	0,00	1						1	1		0,97	0,97
	17:00	3,15	3,10	0,05	0,00	1						1	1		0,98	0,99
18:00	3,31	3,23	0,08	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
19:00	3,66	3,57	0,08	0,00	1			1			1			0,98	0,98	
20:00	3,62	3,57	0,05	0,00	1			1			1			0,99	0,99	
21:00	3,40	3,10	0,30	0,00	1			1						0,97	0,97	
22:00	3,19	2,74	0,44	0,01	1			1						0,99	0,99	
23:00	2,93	2,41	0,51	0,01	1			1						0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης