

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 13/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,66	2,03	0,63	0,00	1					1				0,93	0,93
	01:00	2,49	1,97	0,52	0,01	1					1				0,87	0,87
	02:00	2,35	2,04	0,31	0,01	1									0,83	0,82
	03:00	2,28	2,05	0,23	0,01	1					1				0,80	0,80
	04:00	2,28	2,03	0,25	0,00	1					1				0,80	0,80
	05:00	2,31	1,98	0,32	0,00	1					1				0,81	0,81
	06:00	2,34	1,98	0,36	0,00	1					1				0,82	0,82
	07:00	2,46	2,24	0,21	0,00	1					1				0,86	0,86
	08:00	2,56	2,36	0,19	0,00	1						1			0,88	0,88
	09:00	2,78	2,57	0,22	0,00	1						1			0,87	0,86
	10:00	2,89	2,54	0,35	0,00	1						1			0,92	0,93
	11:00	2,98	2,62	0,36	0,00	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,02	2,57	0,44	0,01	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,04	2,35	0,68	0,01	1						1			0,98	0,98
	14:00	2,94	2,17	0,76	0,01	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,77	1,97	0,79	0,01	1						1			0,96	0,96
	16:00	2,72	2,00	0,71	0,00	1						1			0,95	0,95
	17:00	2,86	2,14	0,71	0,01	1						1			0,97	0,98
	18:00	2,94	2,15	0,79	0,00	1						1			0,98	0,98
19:00	3,30	2,47	0,82	0,01	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,33	2,44	0,87	0,01	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,12	2,24	0,86	0,01	1						1			0,99	0,99	
22:00	2,91	1,96	0,93	0,02	1						1			0,98	0,98	
23:00	2,72	1,76	0,94	0,02	1						1			0,95	0,95	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης