

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,54	4,35	0,18					1						1,27	1,29
	01:00	4,25	4,09	0,16					1						1,01	1,00
	02:00	4,13	3,98	0,15					1						0,88	0,87
	03:00	4,04	3,95	0,08					1						0,78	0,78
	04:00	4,05	3,90	0,15					1						0,80	0,80
	05:00	4,24	4,01	0,23					1						0,98	0,97
	06:00	4,80	4,65	0,15					1						1,40	1,35
	07:00	5,40	5,18	0,22	1				1						1,04	1,05
	08:00	5,84	5,61	0,22	1				1						1,48	1,49
	09:00	6,11	5,86	0,25	1				1						1,71	1,69
	10:00	6,05	5,72	0,32	1				1						0,73	0,70
	11:00	5,77	5,51	0,26	1		1		1						0,37	0,35
	12:00	5,64	5,43	0,22	1		1		1						0,44	0,53
	13:00	5,59	5,36	0,23	1				1						1,23	1,23
	14:00	5,36	4,98	0,38	1				1						1,04	1,03
	15:00	4,79	4,39	0,40	1				1						0,56	0,55
	16:00	4,78	4,41	0,37					1						0,62	0,77
	17:00	5,29	5,00	0,30					1						1,84	1,84
	18:00	5,98	5,70	0,28	1				1						1,70	1,68
	19:00	7,16	6,92	0,25	1				1					1	2,36	2,40
20:00	7,11	6,85	0,26	1				1					1	2,25	2,27	
21:00	6,39	6,16	0,22	1				1						1,92	1,93	
22:00	5,70	5,54	0,16	1				1						1,39	1,37	
23:00	5,10	4,97	0,13	1				1						0,84	0,83	

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης