

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 14/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,46	1,59	0,85	0,02	1					1				0,86	0,86
	01:00	2,27	1,50	0,75	0,02	1									0,80	0,80
	02:00	2,15	1,38	0,75	0,02	1									0,75	0,75
	03:00	2,11	1,42	0,67	0,02	1									0,70	0,79
	04:00	2,11	1,41	0,67	0,02									1	0,68	0,81
	05:00	2,12	1,49	0,61	0,01									1	0,69	0,83
	06:00	2,21	1,49	0,72	0,00									1	0,77	0,78
	07:00	2,42	1,58	0,84	0,00									1	0,84	0,84
	08:00	2,56	1,68	0,88	0,00									1	0,89	0,90
	09:00	2,72	1,91	0,81	0,00									1	0,95	0,95
	10:00	2,69	1,89	0,80	0,00									1	0,94	0,94
	11:00	2,80	1,84	0,96	0,00									1	0,97	0,96
	12:00	2,84	1,87	0,97	0,00	1						1			0,98	0,93
	13:00	2,89	1,96	0,93	0,00	1						1			0,98	0,98
	14:00	2,83	1,86	0,96	0,00	1						1			0,98	0,98
	15:00	2,72	1,79	0,93	0,00	1						1			0,94	0,95
	16:00	2,77	1,82	0,96	0,00	1						1			0,96	0,96
	17:00	2,89	1,93	0,96	0,00	1						1			0,98	0,98
	18:00	3,09	2,11	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,51	2,52	0,98	0,01	1						1			0,99	0,99
20:00	3,49	2,50	0,98	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	3,21	2,23	0,98	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
22:00	2,92	1,93	0,98	0,01	1						1			0,98	0,98	
23:00	2,67	1,73	0,93	0,02	1									0,94	0,94	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν μεγάλες απώλειες παραγωγής από το Α/Π Κεφαλές

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης