

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																			
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	Σ Εντολ	MTU 9-11	G1			G2	G3
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,87	38,15	0,41	0,41		1		1	1	1								12,64	10,98	
	01:00	44,02	35,51	0,41	0,41		1		1	1	1								13,54	12,52	
	02:00	42,26	33,69	0,43	0,43		1		1	1	1								12,00	10,83	
	03:00	41,45	33,06	0,51	0,51		1		1	1	1								12,25	10,50	
	04:00	41,24	33,00	0,48	0,48		1		1	1	1								11,57	10,01	
	05:00	42,81	34,24	0,49	0,49		1		1	1	1								12,30	11,82	
	06:00	46,84	36,87	0,78	0,78		1		1	1	1								13,70	14,73	
	07:00	51,54	40,95	1,07	1,07		1	1		1	1	1							14,40	15,20	
	08:00	54,47	43,93	0,83	0,83		1	1		1	1	1							15,03	15,09	
	09:00	57,68	48,04	1,08	1,08		1	1		1	1	1							15,20	15,19	
	10:00	57,36	48,57	0,69	0,69		1	1		1	1	1							15,01	14,88	
	11:00	55,45	47,38	0,47	0,47		1	1	1	1	1	1							15,20	15,20	
	12:00	55,90	47,52	0,81	0,81		1	1	1	1	1	1							15,15	15,20	
	13:00	58,41	49,47	0,81	0,81		1	1	1	1	1	1							15,20	15,20	
	14:00	55,98	47,38	0,81	0,81		1	1	1	1	1	1							15,20	15,20	
	15:00	54,18	46,15	0,63	0,63		1	1	1	1	1	1							15,20	15,20	
	16:00	55,69	47,55	0,81	0,81		1	1	1	1	1	1							15,20	15,20	
	17:00	59,04	50,11	0,81	0,81		1	1	1	1	1	1							15,20	15,20	
	18:00	63,39	55,12	0,45	0,45		1	1	1	1	1	1							15,20	15,20	
	19:00	69,00	58,99	0,45	0,45		1	1	1	1	1	1		1					15,20	15,20	
	20:00	65,29	56,74	0,44	0,44		1	1	1	1	1	1		1					15,20	15,20	
	21:00	59,90	51,86	0,41	0,41		1	1	1	1	1	1		1					15,20	15,20	
	22:00	53,26	46,25	0,39	0,39		1	1	1	1	1	1		1					15,20	15,20	
23:00	48,23	40,30	0,35	0,35		1	1	1	1	1	1		1					14,26	13,38		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Λέρος παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα έως τις 11:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης