

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024		00:00	4,57	4,34	0,22	1				1						0,51	0,49
		01:00	4,27	4,08	0,19					1						0,46	0,54
		02:00	4,12	3,99	0,13					1						0,87	0,87
		03:00	4,06	3,82	0,23					1						0,80	0,80
		04:00	4,09	3,65	0,44					1						0,82	0,83
		05:00	4,21	3,74	0,47					1						0,95	0,96
		06:00	4,78	4,10	0,68					1						1,47	1,49
		07:00	5,39	4,54	0,85					1						1,88	1,89
		08:00	5,73	5,17	0,56					1						1,61	1,58
		09:00	5,98	5,34	0,64	1				1						1,65	1,64
		10:00	5,97	5,31	0,66	1				1						1,64	1,64
		11:00	5,79	4,80	1,00	1				1						1,46	1,45
		12:00	5,59	4,54	1,05	1				1						1,26	1,26
		13:00	5,47	4,45	1,02	1				1						1,13	1,13
		14:00	5,25	4,32	0,92					1						0,96	1,01
		15:00	4,89	4,00	0,89					1						1,59	1,64
		16:00	4,73	3,84	0,90					1						1,47	1,47
		17:00	5,18	4,66	0,52					1						1,77	1,77
		18:00	6,14	5,82	0,32	1				1						1,76	1,77
		19:00	7,22	6,92	0,29	1				1					1	2,34	2,36
	20:00	7,14	6,71	0,44	1				1					1	2,31	2,31	
	21:00	6,49	5,92	0,57	1				1						2,14	2,14	
	22:00	5,70	5,32	0,38	1				1						1,39	1,38	
	23:00	5,04	4,80	0,23	1				1						0,79	0,85	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης