

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,62	1,12	0,51	1	1						0,52	0,51	
	01:00	1,51	1,13	0,38	1	1						0,40	0,39	
	02:00	1,54	1,19	0,34	1	1						0,41	0,41	
	03:00	1,49	1,15	0,34	1	1						0,38	0,37	
	04:00	1,47	1,13	0,33	1	1						0,34	0,34	
	05:00	1,51	1,13	0,38	1	1						0,38	0,39	
	06:00	1,57	1,15	0,42	1	1						0,45	0,45	
	07:00	1,66	1,19	0,47	1	1						0,54	0,54	
	08:00	1,79	1,19	0,59	1	1						0,62	0,62	
	09:00	1,69	1,12	0,57	1	1						0,57	0,57	
	10:00	1,67	1,16	0,51	1	1						0,56	0,55	
	11:00	1,33	1,15	0,18	1	1						0,18	0,20	
	12:00	1,30	1,13	0,17	1	1						0,18	0,19	
	13:00	1,31	1,13	0,18	1	1						0,19	0,19	
	14:00	1,23	1,11	0,12	1	1						0,13	0,11	
	15:00	1,13	1,11	0,02	1	1						0,02	0,02	
	16:00	1,61	1,54	0,07	1	1				1		0,08	0,11	
	17:00	2,08	1,70	0,37	1	1				1		0,37	0,39	
	18:00	2,20	1,70	0,50	1	1				1		0,50	0,51	
	19:00	2,32	1,70	0,62	1	1				1		0,63	0,64	
20:00	2,20	1,67	0,54	1	1				1		0,55	0,53		
21:00	2,15	1,69	0,46	1	1				1		0,46	0,47		
22:00	1,99	1,56	0,42	1	1						0,44	0,49		
23:00	1,84	1,24	0,60	1	1						0,65	0,65		

Το διάστημα 11:00 με 16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης