

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	15,01	13,05	1,96			1						1	3,46	3,41
	01:00	13,99	11,66	2,33			1						1	3,63	3,62
	02:00	13,43	11,26	2,16			1						1	3,17	3,15
	03:00	13,38	11,36	2,02			1						1	3,23	3,20
	04:00	13,11	11,31	1,80			1						1	3,01	3,00
	05:00	13,57	11,83	1,75			1						1	3,57	3,55
	06:00	15,20	13,29	1,91			1						1	5,05	5,02
	07:00	17,60	15,55	2,05		1	1							4,06	3,82
	08:00	18,60	16,62	1,99		1	1							4,24	4,18
	09:00	19,35	17,23	2,12		1	1							3,45	3,41
	10:00	19,47	16,70	2,78		1	1							4,40	4,39
	11:00	19,20	16,36	2,84		1	1							4,75	4,79
	12:00	19,56	17,27	2,30		1	1							5,28	5,31
	13:00	19,47	17,63	1,84		1	1							5,48	5,50
	14:00	18,62	16,79	1,83		1	1							4,85	4,80
	15:00	17,44	15,86	1,58		1	1							3,78	3,76
	16:00	16,70	15,39	1,31		1	1							2,88	2,94
	17:00	18,05	16,80	1,25		1	1							4,31	4,35
	18:00	19,72	18,49	1,23		1	1							5,98	6,04
	19:00	22,23	21,24	0,98		1	1						1	6,55	6,52
20:00	22,27	21,30	0,97		1	1						1	6,23	6,24	
21:00	20,59	19,21	1,38		1	1						1	4,46	4,45	
22:00	18,36	17,04	1,33		1	1						1	2,99	3,02	
23:00	15,70	14,66	1,04		1	1							2,44	1,94	

Τα ΑΠ Κεφάλαια και Μακριά Σκάλα βρίσκονταν εκτός επικοινωνίας 08:30. Τα ΑΠ Καρδάμυλα, Μελανιούς και Ροδόκλινα 1 ήταν εκτός επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης