

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	13,98	13,18	0,81		1	1							1,84	0,33	
	01:00	13,45	12,51	0,94		1	1							1,86	0,00	
	02:00	12,82	11,58	1,24			1						1	2,55	2,23	
	03:00	12,15	11,42	0,73			1						1	1,96	1,07	
	04:00	12,26	11,26	1,00			1						1	2,42	2,52	
	05:00	13,18	11,89	1,29			1						1	3,31	3,28	
	06:00	14,85	13,31	1,54			1						1	4,63	4,45	
	07:00	17,29	15,27	2,02	1		1							4,09	3,78	
	08:00	19,12	16,75	2,38	1		1							5,56	5,56	
	09:00	19,96	17,35	2,61		1	1							5,70	6,02	
	10:00	19,96	17,07	2,88		1	1							5,82	6,60	
	11:00	19,66	16,44	3,22		1	1							5,47	6,09	
	12:00	19,17	15,60	3,57		1	1							5,11	5,45	
	13:00	18,95	15,18	3,77		1	1							4,69	5,11	
	14:00	18,17	14,79	3,39		1	1							4,21	4,27	
	15:00	17,53	14,69	2,84		1	1							3,76	3,50	
	16:00	17,92	14,73	3,19		1	1							4,01	3,93	
	17:00	18,98	14,99	3,99		1	1							4,74	5,21	
	18:00	20,60	16,53	4,07		1	1							5,92	6,96	
	19:00	22,73	18,28	4,45		1	1							6,59	7,93	
	20:00	22,42	17,57	4,86		1	1							6,53	7,85	
	21:00	20,79	15,73	5,06		1	1							6,07	7,18	
	22:00	18,68	14,59	4,09		1	1							4,16	5,10	
	23:00	17,05	13,05	4,00			1							1	5,09	5,93

Τα ΑΠ Καρδάμυλα, Μελανιούς και Ροδόκλινα 1 ήταν εκτός επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Έως τις 03:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης