

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	15,72	14,96	0,76		1	1							2,91	3,15	
	01:00	14,44	13,33	1,12			1						1	4,81	4,69	
	02:00	13,78	12,52	1,26			1						1	4,03	4,10	
	03:00	13,30	11,79	1,51			1						1	3,62	3,55	
	04:00	12,96	11,34	1,62			1						1	3,11	3,07	
	05:00	13,13	11,70	1,44			1						1	2,74	2,91	
	06:00	13,72	12,19	1,53	1	1							1	2,35	2,31	
	07:00	14,48	12,78	1,70	1	1								2,24	2,16	
	08:00	15,33	13,18	2,14	1	1								3,00	2,90	
	09:00	15,83	14,27	1,56	1	1								3,17	2,82	
	10:00	16,07	14,70	1,37		1	1							2,12	1,96	
	11:00	15,99	14,52	1,47		1	1							1,93	1,94	
	12:00	15,84	14,48	1,36		1	1							1,84	1,83	
	13:00	15,71	14,38	1,33		1	1							1,70	1,59	
	14:00	15,26	13,96	1,30		1	1							1,63	1,01	
	15:00	14,42	11,67	2,74			1							1	3,56	3,63
	16:00	14,06	11,22	2,84			1							1	3,72	3,63
	17:00	16,02	13,23	2,79			1							1	5,28	5,26
	18:00	17,82	15,17	2,66			1							1	5,94	5,80
	19:00	20,24	17,14	3,10		1	1								6,17	6,19
20:00	20,22	17,53	2,69		1	1								6,38	6,30	
21:00	19,36	17,03	2,33		1	1								5,57	5,77	
22:00	17,46	14,64	2,82		1	1								3,86	3,95	
23:00	15,73	12,00	3,72			1						1		4,76	5,52	

Τις μεσημεριανές ώρες τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία από τον ΑΣΠ για ανάγκες ατμού. Το ΑΠ Μελανιός βρισκόταν εκτός επικοινωνίας έως τις 21:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης