

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 15/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,40	1,54	0,84	0,02	1									0,84	0,84
	01:00	2,23	1,57	0,65	0,01	1									0,78	0,78
	02:00	2,09	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,01	1,31	0,70	0,00	1									0,71	0,70
	04:00	1,98	1,29	0,69	0,00	1									0,69	0,69
	05:00	2,03	1,32	0,71	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,18	1,42	0,76	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,34	1,52	0,81	0,00	1									0,82	0,82
	08:00	2,56	1,67	0,89	0,00	1									0,89	0,90
	09:00	2,63	1,71	0,91	0,00	1									0,92	0,92
	10:00	2,69	1,77	0,92	0,00	1									0,94	0,94
	11:00	2,77	2,10	0,67	0,00	1						1			0,70	0,69
	12:00	2,74	2,23	0,51	0,00	1						1			0,58	0,57
	13:00	2,82	2,34	0,48	0,00	1						1			0,62	0,62
	14:00	2,80	2,14	0,49	0,18	1						1			0,64	0,64
	15:00	2,71	1,33	0,68	0,70	1						1			0,79	0,80
	16:00	2,68	1,00	0,87	0,81	1									0,88	0,88
	17:00	2,80	1,00	0,93	0,87	1									0,93	0,93
18:00	3,09	1,06	0,96	1,08	1									0,96	0,96	
19:00	3,44	1,02	0,96	1,46	1									0,96	0,96	
20:00	3,38	1,05	0,89	1,45	1									0,95	0,94	
21:00	3,19	1,09	0,81	1,29	1									0,91	0,91	
22:00	2,92	1,25	0,70	0,97	1									0,94	0,94	
23:00	2,56	1,17	0,70	0,70	1									0,86	0,86	

Παρατηρήσεις

Λόγω σφάλματος στη Γραμμή ΜΤ του ΥΒΕ, ο σταθμός εντάχθηκε στις 14:20

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης