

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Παρασκευή 18/10/2024 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 3 Η/Ζ Εν οικ + 5 Η/Ζ Φορ. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 2,47 | 1,73 | 0,74 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,27 | 1,59 | 0,68 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 02:00 | 2,12 | 1,48 | 0,63 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 03:00 | 2,01 | 1,41 | 0,60 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 04:00 | 1,98 | 1,38 | 0,59 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,02 | 1,42 | 0,61 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,16 | 1,52 | 0,65 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,39 | 1,67 | 0,72 | 0,00 | 1 | | | | | | | | |
| | 08:00 | 2,58 | 1,81 | 0,77 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 09:00 | 2,89 | 2,03 | 0,87 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 10:00 | 3,17 | 1,82 | 0,95 | 0,40 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 11:00 | 3,20 | 1,87 | 0,94 | 0,40 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 12:00 | 2,80 | 1,56 | 0,84 | 0,40 | 1 | | | | | | | | |
| | 13:00 | 2,77 | 1,54 | 0,83 | 0,40 | 1 | | | | | | | | |
| | 14:00 | 2,72 | 1,50 | 0,81 | 0,40 | 1 | | | | | | | | |
| | 15:00 | 2,62 | 1,43 | 0,78 | 0,40 | 1 | | | | | | | | |
| | 16:00 | 2,63 | 1,44 | 0,79 | 0,40 | 1 | | | | | | | | |
| | 17:00 | 2,73 | 1,31 | 0,82 | 0,60 | 1 | | | | | | | | |
| | 18:00 | 3,01 | 1,50 | 0,90 | 0,60 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 19:00 | 3,36 | 1,80 | 0,96 | 0,60 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 20:00 | 3,41 | 1,85 | 0,97 | 0,60 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 21:00 | 3,29 | 1,93 | 0,96 | 0,40 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 22:00 | 3,03 | 1,72 | 0,91 | 0,40 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 23:00 | 2,71 | 1,90 | 0,81 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.