

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,08	14,83	5,25					1		1				6,99	6,94
	01:00	18,62	13,84	4,78					1		1				6,76	6,81
	02:00	18,05	13,68	4,37					1		1				7,06	7,06
	03:00	17,81	12,50	5,31					1		1				6,92	6,93
	04:00	17,73	13,20	4,54					1		1				6,89	6,92
	05:00	18,48	13,29	5,19					1		1				7,22	7,23
	06:00	20,76	14,89	5,87					1		1				8,12	8,15
	07:00	23,26	17,48	5,78					1	1	1				8,63	8,65
	08:00	24,24	19,50	4,75					1	1	1				9,24	9,25
	09:00	24,83	20,45	4,38					1	1	1				9,77	9,76
	10:00	24,79	19,18	5,61					1	1	1				9,68	9,67
	11:00	25,38	17,73	7,66					1	1	1				9,92	9,99
	12:00	25,20	16,68	8,52					1		1			1	9,89	9,93
	13:00	23,12	15,13	7,99					1		1			1	9,12	9,09
	14:00	22,95	14,94	8,01					1		1			1	9,07	9,04
	15:00	21,32	13,50	7,82					1		1				8,56	8,53
	16:00	22,03	13,49	8,54					1		1				8,82	8,80
	17:00	24,86	15,20	9,66		1			1		1				9,92	9,93
	18:00	28,72	17,70	11,02		1			1		1				11,43	11,45
	19:00	31,82	19,67	12,15		1			1		1			1	12,72	12,73
	20:00	31,19	19,44	11,75		1			1		1			1	12,50	12,50
	21:00	28,64	17,70	10,94		1			1		1				11,50	11,47
	22:00	24,89	15,33	9,55		1			1		1				10,02	9,98
	23:00	22,11	13,83	8,28					1		1				8,89	8,86

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα ως τις 16:00 και μετά προβλήματα επικοινωνίας. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης