

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 16/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,39	1,67	0,69	0,03	1									0,83	0,83
	01:00	2,25	1,50	0,75	0,00	1									0,79	0,79
	02:00	2,09	1,37	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,07	1,36	0,71	0,00	1									0,72	0,72
	04:00	2,12	1,39	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,08	1,36	0,72	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,22	1,44	0,77	0,00	1									0,77	0,77
	07:00	2,44	1,61	0,82	0,00	1									0,85	0,85
	08:00	2,59	1,77	0,82	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,58	1,74	0,84	0,00	1									0,91	0,90
	10:00	2,61	1,92	0,69	0,00	1					1				0,88	0,88
	11:00	2,64	1,98	0,65	0,00	1					1				0,70	0,69
	12:00	2,69	2,00	0,68	0,00	1					1				0,71	0,72
	13:00	2,80	2,04	0,76	0,00	1					1				0,78	0,78
	14:00	2,65	1,87	0,78	0,00	1					1				0,78	0,78
	15:00	2,61	1,70	0,91	0,00	1									0,91	0,92
	16:00	2,61	1,70	0,91	0,00	1									0,91	0,91
	17:00	2,79	1,83	0,96	0,00	1									0,96	0,96
18:00	3,07	2,09	0,98	0,00	1						1			0,98	0,98	
19:00	3,43	2,48	0,95	0,00	1						1			0,95	0,95	
20:00	3,33	2,43	0,90	0,00	1						1			0,90	0,90	
21:00	3,21	2,37	0,84	0,00	1						1			0,84	0,84	
22:00	2,94	2,15	0,79	0,00	1						1			0,79	0,78	
23:00	2,55	1,79	0,76	0,00	1						1			0,76	0,76	

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης