

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,77	12,58	7,18					1		1				7,95	7,92
	01:00	18,41	11,66	6,75					1		1				7,38	7,37
	02:00	17,77	10,95	6,82					1		1				7,12	7,10
	03:00	17,50	10,66	6,84					1		1				6,99	6,98
	04:00	17,62	10,72	6,90					1		1				7,04	7,05
	05:00	18,30	11,12	7,18					1		1				7,29	7,30
	06:00	20,79	12,66	8,13							1	1			8,26	8,29
	07:00	22,99	13,98	9,01	1						1	1			9,18	9,18
	08:00	21,72	13,25	8,47	1					1		1			9,31	8,99
	09:00	19,61	16,97	2,64		1				1		1		2	8,92	8,30
	10:00	23,17	16,67	6,50		1					1	1		1	9,28	9,26
	11:00	23,62	16,85	6,77		1				1	1	1		1	9,40	9,42
	12:00	23,61	16,58	7,03		1				1		1			9,46	9,44
	13:00	22,94	16,11	6,83		1				1		1			9,18	9,19
	14:00	21,62	15,25	6,37		1				1		1			8,56	8,56
	15:00	20,34	14,34	6,00		1				1		1			7,60	7,59
	16:00	21,28	13,54	7,74		1				1		1			8,25	8,28
	17:00	24,55	15,53	9,02		1				1		1			9,76	9,80
	18:00	28,08	17,86	10,22		1				1		1			11,14	11,19
	19:00	31,26	19,67	11,59		1				1		1		1	12,50	12,50
20:00	30,76	19,36	11,39		1				1		1		1	12,32	12,33	
21:00	28,23	17,77	10,46		1				1		1			11,35	11,31	
22:00	24,69	15,44	9,24		1				1		1			9,93	9,90	
23:00	21,53	13,55	7,98						1		1			8,65	8,63	

Γενική διακοπή στις 09:00 λόγω βλάβης της μονάδας G9. Το ΑΠ Καστρί παρουσίασε λειτουργικά προβλήματα το διάστημα 09:00 με 15:40. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης