

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,44	3,24	1,20					1						1,20	1,19
	01:00	4,12	3,25	0,87					1						0,87	0,86
	02:00	4,03	3,25	0,78					1						0,77	0,77
	03:00	3,99	3,26	0,73					1						0,71	0,71
	04:00	3,98	3,26	0,72					1						0,72	0,72
	05:00	4,17	3,26	0,91					1						0,91	0,91
	06:00	4,71	3,28	1,43					1						1,40	1,42
	07:00	5,27	3,45	1,82					1						1,80	1,79
	08:00	5,53	3,70	1,84					1						1,83	1,82
	09:00	5,56	3,73	1,83					1						1,83	1,83
	10:00	5,41	3,65	1,77					1						1,76	1,81
	11:00	5,21	3,61	1,61					1						1,62	1,50
	12:00	5,26	4,02	1,24				1							1,22	1,35
	13:00	5,18	3,40	1,78				1							1,78	1,76
	14:00	4,77	3,28	1,49				1							1,50	1,50
	15:00	4,43	3,25	1,18				1							1,18	1,18
	16:00	4,66	3,29	1,37				1							1,36	1,38
	17:00	5,37	3,57	1,80				1							1,80	1,81
	18:00	6,25	4,15	2,11				1							2,10	2,11
	19:00	7,05	4,72	2,33	1			1							2,33	2,33
	20:00	7,11	4,72	2,39	1			1							2,40	2,37
	21:00	6,49	4,39	2,10	1			1							2,11	2,09
	22:00	5,63	4,14	1,49	1			1							1,49	1,48
	23:00	4,98	3,32	1,66				1							1,67	1,66

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης