

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 17/10/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,84	3,71	2,13		1					2	2,17
	01:00	5,62	3,30	2,32		1						2,42
	02:00	5,42	3,46	1,96		1				1		2,00
	03:00	5,34	3,31	2,02		1				1		2,00
	04:00	5,18	3,15	2,02		1				1		2,00
	05:00	5,33	2,83	2,50		1						2,61
	06:00	5,19	2,58	2,61		1						2,65
	07:00	5,39	2,78	2,61		1						2,65
	08:00	6,17	3,56	2,61		1				1		2,65
	09:00	6,25	4,67	1,58		1					2	1,64
	10:00	6,21	4,78	1,43		1					2	1,50
	11:00	6,31	4,88	1,43		1					2	1,50
	12:00	6,70	5,26	1,44		1					2	1,96
	13:00	6,69	4,67	2,02		1					2	2,10
	14:00	6,45	4,43	2,02		1					2	2,10
	15:00	6,16	4,55	1,61		1					2	1,86
	16:00	5,86	4,68	1,18		1					2	1,20
	17:00	6,34	5,16	1,18		1					2	1,20
	18:00	6,46	5,28	1,18		1				1	2	1,20
	19:00	6,86	5,68	1,18		1				1	2	1,20
	20:00	6,87	5,69	1,18		1				1	2	1,20
	21:00	6,69	5,51	1,18		1				1	2	1,20
	22:00	6,46	5,28	1,18		1					2	1,20
	23:00	5,91	4,73	1,18		1					2	1,20

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης