

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024		00:00	10,40	6,87	3,52						1	3,65
		01:00	9,92	6,49	3,43						1	3,48
		02:00	9,59	6,59	3,00						1	3,35
		03:00	9,43	6,51	2,91						1	3,26
		04:00	9,41	6,22	3,20						1	3,26
		05:00	9,82	6,52	3,30						1	3,43
		06:00	10,74	7,28	3,45						1	3,76
		07:00	12,16	8,94	3,22					1	1	3,73
		08:00	12,60	9,65	2,94					1	1	3,28
		09:00	12,61	9,51	3,11					1	1	3,32
		10:00	12,46	9,42	3,04					1	1	3,16
		11:00	12,40	10,28	2,12					1	1	3,23
		12:00	11,95	10,00	1,95					1	1	0,00
		13:00	11,91	10,07	1,83					1	1	0,58
		14:00	11,39	9,66	1,73					1	1	1,50
		15:00	11,20	9,27	1,93					1	1	1,82
		16:00	11,28	9,52	1,75					1	1	1,98
		17:00	12,33	10,21	2,13					1	1	2,92
		18:00	14,10	10,42	3,68					1	1	4,58
		19:00	15,87	11,45	4,42					1	1	5,55
		20:00	15,57	11,70	3,87					1	1	5,46
		21:00	14,33	10,55	3,78					1	1	4,94
		22:00	12,78	10,08	2,70					1	1	3,53
		23:00	11,63	9,29	2,34					1	1	3,19

Το διάστημα 11:00 με 17:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης