

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	10,35	7,36	2,98						1	4,10
	01:00	9,75	7,05	2,70						1	3,63
	02:00	9,44	6,74	2,70						1	3,32
	03:00	9,19	6,39	2,80						1	3,08
	04:00	9,28	6,39	2,89						1	3,14
	05:00	9,52	6,34	3,17						1	3,30
	06:00	10,57	6,87	3,69						1	3,69
	07:00	11,33	7,73	3,60						1	3,99
	08:00	12,45	9,45	3,01					1	1	3,26
	09:00	12,40	9,50	2,89					1	1	3,10
	10:00	12,04	9,36	2,68					1	1	2,77
	11:00	11,75	9,38	2,37					1	1	2,43
	12:00	11,83	9,32	2,51					1	1	2,52
	13:00	11,79	9,35	2,44					1	1	2,49
	14:00	11,27	9,36	1,92					1	1	1,99
	15:00	10,83	9,30	1,53					1	1	1,54
	16:00	11,15	9,47	1,68					1	1	1,84
	17:00	12,43	9,61	2,82					1	1	3,13
	18:00	14,34	10,11	4,24					1	1	4,81
	19:00	16,04	11,50	4,54					1	1	5,62
	20:00	15,48	10,86	4,62					1	1	5,42
	21:00	14,26	9,79	4,47					1	1	4,89
	22:00	12,70	8,90	3,80					1	1	4,03
	23:00	11,48	8,27	3,21	1					1	3,22

Χρήση της G13 καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω αναγκών ατμού στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης