

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 17/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,35	1,53	0,81	0,00	1									0,82	0,82
	01:00	2,20	1,44	0,77	0,00	1									0,77	0,77
	02:00	2,10	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,06	1,34	0,72	0,00	1									0,72	0,72
	04:00	2,02	1,31	0,70	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,05	1,34	0,72	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,25	1,47	0,78	0,00	1									0,78	0,79
	07:00	2,40	1,57	0,83	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,61	1,70	0,91	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,70	1,76	0,94	0,00	1									0,94	0,95
	10:00	2,69	1,75	0,94	0,00	1									0,95	0,95
	11:00	2,74	1,79	0,95	0,00	1									0,95	0,95
	12:00	2,70	1,77	0,93	0,00	1									0,93	0,94
	13:00	2,83	2,03	0,80	0,00	1						1			0,81	0,79
	14:00	2,79	2,04	0,75	0,00	1						1			0,75	0,74
	15:00	2,73	1,93	0,80	0,00	1						1			0,80	0,80
	16:00	2,68	2,24	0,44	0,00	1					1				0,80	0,80
	17:00	2,75	1,96	0,80	0,00	1					1				0,80	0,80
	18:00	2,96	2,24	0,72	0,00	1				1	1				0,73	0,73
19:00	3,39	2,76	0,63	0,00	1				1	1	1			0,63	0,62	
20:00	3,33	2,86	0,47	0,00	1				1	1	1			0,48	0,47	
21:00	3,13	2,47	0,66	0,00	1					1	1			0,66	0,67	
22:00	2,84	2,16	0,68	0,00	1					1				0,72	0,71	
23:00	2,48	1,64	0,84	0,00	1									0,85	0,85	

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος στις 16:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης