

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,38	12,30	7,08					1		1				7,77	7,76
	01:00	18,09	11,62	6,47					1		1				7,26	7,24
	02:00	17,37	11,16	6,20					1		1				6,89	6,89
	03:00	17,06	11,31	5,75					1		1				6,53	6,58
	04:00	17,12	11,21	5,90					1		1				6,66	6,65
	05:00	18,08	12,23	5,85					1		1				7,18	7,17
	06:00	20,11	13,42	6,69					1		1				8,00	8,03
	07:00	23,22	15,79	7,43					1		1				9,25	9,29
	08:00	25,28	16,97	8,30		1			1		1				10,08	10,10
	09:00	26,38	18,27	8,11		1			1		1				10,56	10,56
	10:00	25,18	18,66	6,52		1			1		1				10,08	10,07
	11:00	24,83	20,15	4,68		1			1		1				9,88	9,80
	12:00	24,45	20,08	4,37		1			1	1	1				7,51	7,53
	13:00	23,17	18,08	5,09					1	1	1				7,49	7,55
	14:00	21,48	16,42	5,06					1	1	1				7,49	7,47
	15:00	19,93	15,57	4,36					1	1	1				6,02	6,01
	16:00	20,74	16,39	4,35					1	1	1				6,76	6,82
	17:00	23,54	18,20	5,34					1	1	1				9,08	9,14
	18:00	27,81	22,49	5,32		1			1	1	1				10,66	10,73
	19:00	31,13	24,60	6,54		1			1	1	1		1		12,43	12,42
	20:00	30,56	25,11	5,46		1			1	1	1		2		12,24	12,23
	21:00	28,07	23,68	4,38		1			1	1	1				11,03	10,95
	22:00	25,03	20,35	4,68					1	1	1				9,21	9,18
	23:00	21,97	16,32	5,65					1	1	1				7,61	7,54

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης