

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,90	14,44	5,47					1		1				7,34	7,34
	01:00	18,59	12,76	5,84					1		1				7,45	7,44
	02:00	17,89	12,72	5,17					1		1				7,16	7,15
	03:00	17,39	12,53	4,86					1		1				6,91	6,90
	04:00	17,48	12,78	4,69					1		1				6,98	6,97
	05:00	17,88	12,52	5,36					1		1				7,09	7,11
	06:00	19,60	13,45	6,15					1		1				7,76	7,74
	07:00	20,79	14,62	6,17					1		1				8,23	8,19
	08:00	22,70	16,47	6,23					1		1				9,03	9,04
	09:00	23,50	16,24	7,25		1			1		1				9,41	9,42
	10:00	23,09	16,50	6,60		1			1		1				9,24	9,22
	11:00	22,85	17,32	5,53		1			1		1				9,13	9,13
	12:00	23,31	18,09	5,22		1			1		1				9,32	9,32
	13:00	23,75	18,70	5,05		1			1		1				9,52	9,51
	14:00	22,23	18,58	3,65		1			1		1				8,93	8,90
	15:00	21,10	18,26	2,84		1			1		1				8,27	8,28
	16:00	22,79	20,86	1,93		1			1	1	1				8,35	8,31
	17:00	26,14	23,18	2,96		1			1	1	1				9,56	9,53
	18:00	29,30	25,58	3,72		1			1	1	1		1		11,49	11,55
	19:00	32,07	23,29	8,78		1			1	1	1		1		12,81	12,81
	20:00	31,38	21,87	9,51		1			1	1	1				12,59	12,55
	21:00	28,50	22,65	5,85		1			1	1	1				11,27	11,20
	22:00	25,72	17,96	7,76		1			1	1	1				9,24	9,23
	23:00	22,80	15,95	6,84					1	1	1				8,50	8,44

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης