

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			H/Z ΕΝΟΙΚ		
19/10/24 0:00	89,51	85,16	4,35	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	1	0		21,09	21,04	
19/10/24 1:00	84,88	81,23	3,65	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	1	0		18,40	18,37	
19/10/24 2:00	81,82	77,28	4,54	0,00	1	1		1	1							0	1		1				1	0		20,48	20,44	
19/10/24 3:00	79,42	76,54	2,88	0,00	1	1		1	1							0	1		1				1	0		17,86	17,83	
19/10/24 4:00	79,76	78,09	1,67	0,00	1	1		1	1							0	1		1				1	0		18,37	18,38	
19/10/24 5:00	83,44	82,62	0,82	0,00	1	1		1	1							0	1		1				1	0		20,26	19,80	
19/10/24 6:00	90,70	90,29	0,40	0,00	1	1		1	1							0	1		1			1	1	0		22,07	22,13	
19/10/24 7:00	100,50	99,80	0,28	0,43	1	1		1	1							0	1		1	1			1	1	0		27,48	27,33
19/10/24 8:00	111,55	105,72	0,35	5,47	1	1		1	1							0	1		1	1			1	1	0		30,05	30,17
19/10/24 9:00	122,55	110,45	0,21	11,90	1	1		1	1							0	1		1	1			1	1	0		34,87	34,84
19/10/24 10:00	126,28	110,47	0,11	15,70	1	1		1	1							0	1		1	1			1	1	0		35,10	34,91
19/10/24 11:00	126,52	108,21	0,56	17,76	1	1		1	1							0	1		1	1			1	1	0		32,78	32,86
19/10/24 12:00	127,51	107,31	1,27	18,92	1	1		1	1							0	1		1	1			1	1	0		32,86	32,85
19/10/24 13:00	114,57	95,95	1,25	17,37	1	1		1	1					1		0	1		1	1			1	1	0		30,34	29,32
19/10/24 14:00	125,37	106,68	1,59	17,09	1	1		1	1	1				1	1	0						1	1	0		27,89	26,86	
19/10/24 15:00	123,42	106,70	1,62	15,09	1	1		1	1	1					1	0						1	1	0		23,04	21,71	
19/10/24 16:00	121,35	108,36	1,78	11,22	1	1		1	1	1	1					0						1	1	1	0		14,28	12,87
19/10/24 17:00	122,09	114,31	2,15	5,63	1	1		1	1	1	1					0						1	1	1	0		25,29	25,39
19/10/24 18:00	126,23	123,35	2,40	0,49	1	1		1	1	1	1					0						1	1	1	0		33,16	33,13
19/10/24 19:00	129,76	126,92	2,83	0,00	1	1		1	1	1	1				1	0						1	1	1	0		31,72	31,47
19/10/24 20:00	124,41	120,06	4,35	0,00	1	1		1	1	1	1				1	0						1	1	1	0		23,89	23,81
19/10/24 21:00	114,94	111,01	3,93	0,00	1	1		1	1	1	1				0	1						1	1	1	0		18,71	18,51
19/10/24 22:00	103,53	101,45	2,08	0,00	1	1		1	1	1	1				0	1						1	1	0			13,84	13,81
19/10/24 23:00	94,17	92,98	1,19	0,00	1	1		1	1		1				0	1						1		1	0		18,42	18,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1.Γίνεται περιορισμένη χρήση μονάδων από ΘΗΣ καθώς δεν έχει σταλεί ενημέρωση στον ΗΕΠ για το TRIP των D1,D2,D3 ΘΗΣ.