

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 19/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,46	1,71	0,76	0,00	1									0,86	0,86
	01:00	2,30	1,52	0,78	0,00	1									0,81	0,81
	02:00	2,12	1,39	0,72	0,00	1									0,74	0,74
	03:00	2,06	1,55	0,51	0,00	1									0,72	0,72
	04:00	2,00	1,53	0,47	0,00	1									0,70	0,70
	05:00	2,08	1,44	0,64	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,15	1,54	0,61	0,00	1									0,75	0,75
	07:00	2,26	1,60	0,66	0,00	1									0,79	0,79
	08:00	2,56	1,94	0,62	0,00	1						1			0,81	0,86
	09:00	2,79	2,07	0,72	0,00	1						1			0,94	0,94
	10:00	2,84	2,15	0,69	0,00	1						1			0,97	0,97
	11:00	2,81	2,11	0,70	0,00	1						1			0,98	0,98
	12:00	2,81	2,17	0,64	0,00	1						1			0,97	0,97
	13:00	3,17	2,47	0,71	0,00	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,18	2,43	0,75	0,00	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,95	2,13	0,82	0,00	1					1				0,98	0,98
	16:00	2,97	2,08	0,89	0,00	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,07	2,11	0,96	0,00	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,25	2,29	0,96	0,00	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,56	2,59	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,52	2,56	0,96	0,00	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,30	2,33	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,01	2,04	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,69	1,80	0,89	0,00	1						1			0,94	0,94

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης