

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 20/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,47	1,73	0,74	0,00	1									0,87	0,87
	01:00	2,30	1,61	0,68	0,00	1									0,81	0,81
	02:00	2,14	1,54	0,59	0,00	1									0,75	0,75
	03:00	2,13	1,59	0,54	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,03	1,58	0,45	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,03	1,55	0,49	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,08	1,62	0,46	0,00	1									0,72	0,73
	07:00	2,20	1,71	0,49	0,00	1									0,77	0,77
	08:00	2,50	1,93	0,57	0,00	1									0,87	0,87
	09:00	2,72	2,19	0,54	0,00	1						1			0,95	0,95
	10:00	3,00	2,45	0,55	0,00	1						1			0,98	0,98
	11:00	3,03	2,48	0,55	0,00	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,04	2,53	0,51	0,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,15	2,62	0,53	0,00	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,00	2,38	0,62	0,00	1						1			0,98	0,98
	15:00	2,67	1,93	0,74	0,00	1						1			0,94	0,94
	16:00	2,56	1,79	0,77	0,00	1									0,90	0,89
	17:00	2,77	1,84	0,93	0,00	1									0,95	0,96
	18:00	3,08	2,12	0,96	0,00	1						1			0,98	0,98
	19:00	3,46	2,51	0,95	0,00	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,42	2,49	0,93	0,00	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,20	2,25	0,95	0,00	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,00	2,05	0,95	0,00	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,65	1,82	0,83	0,00	1						1			0,93	0,93

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης