

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 21/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,39	1,61	0,78	0,00	1									0,84	0,84
	01:00	2,19	1,53	0,66	0,00	1					1				0,72	0,71
	02:00	2,08	1,53	0,56	0,00	1									0,73	0,73
	03:00	2,02	1,51	0,51	0,00	1									0,71	0,70
	04:00	1,99	1,33	0,66	0,00	1									0,70	0,70
	05:00	2,03	1,46	0,56	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,17	1,42	0,75	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,47	1,62	0,86	0,00	1									0,86	0,86
	08:00	2,64	1,72	0,91	0,00	1									0,92	0,92
	09:00	2,64	1,72	0,92	0,00	1									0,93	0,92
	10:00	2,63	1,74	0,89	0,00	1									0,92	0,92
	11:00	2,65	1,73	0,91	0,00	1									0,93	0,93
	12:00	2,62	1,76	0,87	0,00	1									0,92	0,91
	13:00	2,70	1,86	0,84	0,00	1					1				0,94	0,94
	14:00	2,68	1,79	0,89	0,00	1									0,94	0,94
	15:00	2,65	1,73	0,92	0,00	1					1				0,93	0,93
	16:00	2,65	1,73	0,92	0,00	1									0,92	0,93
	17:00	2,83	1,86	0,97	0,00	1									0,97	0,97
18:00	3,17	2,18	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,53	2,55	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,51	2,53	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,33	2,35	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99	
22:00	2,87	1,90	0,97	0,00	1						1			0,98	0,98	
23:00	2,63	1,71	0,92	0,00	1						1			0,93	0,92	

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης