

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,67	15,61	4,06					1		1				7,15	7,05
	01:00	18,37	15,79	2,58					1		1				7,41	7,35
	02:00	17,59	12,09	5,50					1		1				7,01	7,00
	03:00	17,22	11,53	5,69					1		1				6,76	6,76
	04:00	17,34	12,03	5,31					1		1				6,87	6,90
	05:00	18,08	12,91	5,17					1		1				7,21	7,22
	06:00	20,43	14,41	6,02					1		1				8,12	8,15
	07:00	23,05	16,92	6,12					1	1	1				9,17	9,18
	08:00	23,43	16,66	6,77					1	1	1				9,36	9,35
	09:00	22,92	17,41	5,51					1	1	1				8,51	8,47
	10:00	22,33	17,11	5,22					1	1	1				7,80	7,80
	11:00	22,25	16,21	6,04					1	1	1				7,57	7,59
	12:00	22,18	17,77	4,42			1		1		1				6,73	6,74
	13:00	22,27	17,78	4,49			1		1		1				6,47	6,46
	14:00	20,82	16,19	4,63			1		1		1				5,96	6,19
	15:00	20,37	14,71	5,66		1			1		1				7,67	7,70
	16:00	20,92	13,41	7,50		1			1		1				8,10	8,04
	17:00	23,99	15,82	8,17		1			1		1				9,55	9,56
	18:00	28,48	18,75	9,73		1			1		1				11,31	11,36
	19:00	32,40	21,60	10,79			1		1		1				12,96	12,96
	20:00	32,12	22,04	10,08			1		1		1				12,86	12,84
	21:00	29,54	20,05	9,49			1		1		1				11,87	11,84
	22:00	26,01	17,82	8,18			1		1		1				10,44	10,40
	23:00	22,37	16,36	6,01			1		1		1				8,03	7,95

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης