

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,71	13,94	5,77					1		1				7,92	7,90
	01:00	18,13	13,88	4,25					1		1				6,92	6,83
	02:00	17,68	14,38	3,30		1				1	1				6,29	6,24
	03:00	17,25	13,71	3,54		1				1	1				5,96	5,94
	04:00	17,33	13,39	3,94		1				1	1				6,00	6,00
	05:00	18,03	14,26	3,77		1				1	1				6,58	6,61
	06:00	20,43	16,06	4,37		1				1	1				8,12	8,10
	07:00	23,73	20,80	2,92		1	1			1	1				8,81	8,77
	08:00	24,70	22,58	2,12		1	1			1	1				8,60	8,54
	09:00	24,37	21,92	2,44		1	1			1	1				7,60	7,57
	10:00	23,68	20,75	2,93		1	1			1	1				6,92	6,91
	11:00	23,81	20,36	3,45			1			1		1			6,57	6,90
	12:00	23,57	21,08	2,49			1			1		1			7,74	7,78
	13:00	23,22	19,26	3,96			1			1		1			7,40	7,40
	14:00	21,88	19,42	2,46			1			1		1			6,15	6,14
	15:00	20,44	18,35	2,09			1			1		1			4,62	4,62
	16:00	21,47	17,46	4,01			1			1		1			5,57	5,60
	17:00	24,64	20,06	4,58			1			1		1			8,65	8,73
	18:00	29,46	24,65	4,82			1			1	1	1			10,35	10,33
	19:00	32,97	23,16	9,81			1			1	1	1			13,06	13,06
20:00	32,31	23,87	8,44			1			1	1	1			12,50	12,47	
21:00	29,75	23,53	6,22			1			1	1	1			10,05	9,99	
22:00	25,87	20,80	5,06			1			1		1			8,16	8,24	
23:00	22,72	18,75	3,97			1			1		1			7,09	7,02	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης