ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας														Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,34	3,24	1,09				1							1,10	1,09
	01:00	3,93	3,25	0,68				1							0,69	0,68
	02:00	3,77	3,25	0,51				1							0,52	0,51
	03:00	3,66	3,26	0,40				1							0,41	0,40
	04:00	3,70	3,26	0,44				1							0,44	0,44
	05:00	3,92	3,26	0,66				1							0,65	0,66
	06:00	4,52	3,31	1,21				1							1,23	1,25
	07:00	5,28	3,68	1,60				1							1,80	1,82
	08:00	5,48	3,68	1,80				1							1,90	1,90
	09:00	5,57	3,83	1,74				1							1,93	1,92
	10:00	5,42	3,77	1,65				1							1,89	1,89
	11:00	5,21	3,77	1,44				1							1,81	1,81
	12:00	5,06	4,09	0,97				1							1,75	1,75
	13:00	5,00	3,74	1,26				1							1,71	1,70
	14:00	4,75	3,53	1,22				1							1,49	1,49
	15:00	4,27	3,31	0,96				1							1,01	1,01
	16:00	4,22	3,27	0,95				1							0,94	0,96
	17:00	4,89	3,63	1,26				1							1,37	1,46
	18:00	6,23	4,85	1,38				1							1,58	2,05
	19:00	7,28	6,08	1,20			1	1							1,76	2,51
	20:00	7,36	5,97	1,39			1	1							2,42	2,55
	21:00	6,69	5,08	1,61			1	1							2,28	2,04
	22:00	5,81	4,75	1,06			1	1							1,77	1,28
	23:00	5,00	3,95	1,05			1	1							1,74	0,46

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ από τις 20:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης